



ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

מכרז 8/24 לאספקת והתקנת מידוף תעשייתי – מענה לשאלות הבהרה

להלן יפורט המענה לשאלות הבהרה שהתקבלו:

מס'	מספר סעיף	פירוט השאלה	מענה
1.	כללי	בהמשך לסיור נרצה לקבל בבקשה צילום לדוגמא של גלריה שהוצג במהלך הסיור	התמונה מצ"ב למענה זה. יובהר שמדובר בתמונה להמחשה בלבד. אין בה כדי לשנות מהוראות מפרט השירותים בנוגע לגלריה.
2.	סעיף 1.5.12.	האם מתאפשר שימוש בשילוב המידוף הקיים + המידוף החדש, כאשר קיים הבדל ויזואלי ביניהם?	על המידוף להיות בצבע אחיד, גם אם עושים שימוש במידוף הקיים
3.	סעיף 1.4.3.8.	האם הרשת מסביב לגלריה יכולה להיות מסוג 10 על 10 ?	כן
4.	סעיף 1.4.3.6.	האם רצפת הגלריה יכולה להיות מעץ חסין אש?	לא, ההצעה לא תקינה בטיחותית
5.	סעיף 1.2 פרק "הארכיב"	מבקשים לקבל מידות של חדר הקומפקטוס	מצ"ב שרטוט מעודכן של החדר
6.	סעיף 0.5.3.	לאחר הסיור אבחנו כי ניתן לבצע את הארכיון בלפחות 2 אפשרויות: 1. שימוש בחומר קיים 2. ללא שימוש בחומר קיים האם ניתן להציע 2 הצעות מחיר שונות?	כפי שמצוין במכרז, ישנה אפשרות לעשות שימוש במידוף הקיים. כל ספק רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, בהתאם לאופן העבודה המועדף עליו.
7.	סעיף 1.5.12.	האם יש אפשרות לספק מערכת מגולוונת ולא צבועה ?	ראו מענה לשאלה 2 לעיל.
8.	סעיף 0.6.5.3.	נדרש ניסיון בהקמת גלריות מסוג זה או שווה ערך. האם תינתן האפשרות לבחון את הצעתנו בהתאם לניסיון של גורם קשור	לא
9.	סעיף 0.6.5.2.	האם הניסיון הנדרש הוא עבור הקמת גלריות ומידוף תעשייתי כבד, ולא עבור מערכות קומפקטוס?	ישנן מספר דרישות ניסיון שונות, המפורטות בסעיף 0.6.5 למכרז.
10.	סעיף 0.1.2.	האם ניתן להגיש הצעה רק לאחד הרכיבים	לא ניתן להגיש הצעה רק לאחד הרכיבים, ויש להגיש הצעה לשניהם.
11.		מבקש לקבל שרטוט של החדר בפורמט קריא	ראו מענה לשאלה 5 לעיל
12.	סעיף 1.3.1.2.	האם מידת המרווח נטו? או כוללת עובי מדף ?	נטו
13.		האם ניתן לבצע עגלות גב אל גב 800+800 מ"מ?	לא ניתן לבצע עגלות גב אל גב
14.	שרטוט עמוד 26	האם ניתן את השורות הצמודות לקיר להציע ניחות ולא ניידות ?	כפי שמפורט במפרט השירותים, היחידות הצמודות לקיר הן ניחות
15.		האם סיפוני הפח יהיו מחוררים?	על כלל המדפים להיות בעלי מראה אחיד
16.	1.4.3.6	מבקשים הגדרת צפיפות הסבכה	על השבכה לעמוד בעומס לנקודת לחיצה של 100 ק"ג, בנוסף לעומס המרחבי שסבכת הגלריה לעמוד בו
17.	1.4.3.9	לעמדתנו שער הזזה לבקשתכם יוצר בעיה בטיחותית, אנא התייחסותכם.	לאחר בחינת הנושא הוחלט להוסיף למפרט את ההוראה הבאה: יש למקם שתי טבעות עיגון בקוטר 50 מ"מ לרתמת מחסנאי משני צידי השער בכל שער בגלריה. מצ"ב שרטוט עדכני הכולל תוספת זו.

עמוד 1 מתוך 3

משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان: مجمع بن غوريون, أورشليم القدس, 91950
טלפון هاتف: 02-6753407, פקס فاكس: 02-5669855 דוא"ל البريد الإلكتروني: VadatB@knesset.gov.il

אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il

18.	גמר המערכת בארונות הנעים מגולווין- האם מקובל	ראו מענה לשאלה 2 לעיל
19.	האם ניתן לתת הצעה רק למרכיב אחד ממרכבי הבקשה, גלריה או ארונע?	ראו מענה לשאלה 10 לעיל
20.	מבקשים לאפשר למגיש ההצעה לשכור קבלן משנה העונה על התנאים המבוקשים	ראו מענה לשאלה 8 לעיל. ככל שלצורך ביצוע העבודות יתבקש לעשות שימוש בקבלן משנה, הדבר ייבחן בהתאם להוראות ההסכם.
21.	האם מסילות הקומפקטוס יהיו עליונות ויכללו רמפות או יש לחצוב בבטון ולהתקין מסילות שקועות	מסילות שקועות.
22.	האם יש להציע מידוף צבוע בתנור (כמו המדפים כיום) או מדפים מגולוונים בלבד ללא צבע.	ראו מענה לשאלה 2 לעיל.
23.	האם יש צורך במדף גג (עליון)?	לא



עמוד 3 מתוך 3

משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان: مجمع بن غوريون, أورشليم القدس, 91950
טלפון هاتف: 02-6753407, פקס פאקס: 02-5669855 דוא"ל البريد الإلكتروني: VadatB@knesset.gov.il

אתר האינטרנט الموقع www.bechirof.gov.il