



ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

מכרז 9/24 אספקה, התקנה ושירותי תחזוקה למערכות מיזוג אויר – מענה לשאלות הבהרה

להלן יפורט המענה לשאלות הבהרה שהתקבלו:

מס' מספר סעיף	פירוט השאלה	מענה
1.1	האם ניתן לקבל פירוט של סוגי המערכות הקיימות באתר –	6 יחידות טיפול אויר מפוצלות תוצרת יוניק. ניתן לעיין בתיק מיזוג כולל תוכניות, בתיאום מראש בממ"ל.
1.5.12	2. האם ניתן לקבל תוכניות בנייה לצורך אישור קונסטרוקטור לבדיקת הלוכדים שבגג –	התכניות קיימות בממ"ל – ניתן לעיין בהם בתיאום מראש. הספק הזוכה יורשה להכין העתק של התוכניות.
1.5.13	3. איזה סוג בסיס דרוש (רצועות , יציקה) האם ניתן לקבל פרט לביסוס הבטון –	יציקת בטון + זיון ואף מיים עם תיקון יריעות איטום
1.7	4. בכתב הכמויות לא מופיע מפוחי שחרור עשן במפרט הטכני מופיע לפי מה להתייחס בתמחור -	מפוחי עשן ללא שינוי ואינם חלק מהפרויקט
1.7.12	5. האם מערכת הבקרה שמותקנת ביחידות , פתוחה? נעולה ע"י סיסמה ? האם יש לכם רשימת רגיסטרים -	מערכת הבקרה לא נעולה ע"י סיסמה
1.7.12	6. איזה דגם הבקר ?	הבקר מסוג VISION 120 (מצורפת תמונה בעמ' הבא)
1.7.12	7. האם ובמידה לא ניתן לגשת לבקרה והיא נעולה האם ניתן לדרוס את הבקרה ולכתוב תוכנה חדשה –	להחלטת המציע. בכל מקרה באחריותו לוודא תקינות עבודה של היחידות עם התוכנה החדשה
15.1.10	8. יחידה מסוג PCP 16 של יוניק הינה יחידה מסוג פקג, בסיוור הקבלנים דובר על יחידה מפוצלת מאייד בנפרד ומעבה בנפרד לפי מה להתייחס?	יחידה מפוצלת

עמוד 1 מתוך 2

משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان: مجمع بن غوريون, أورشليم القدس, 91950
טלפון هاتف: 02-6753407, פקס פאקס: 02-5669855 דוא"ל البريد الإلكتروني: VadatB@knesset.gov.il

אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il



עמוד 2 מתוך 2

משכן הכנסת, קריית דוד בן-גוריון, ירושלים 91950 العنوان: مجمع بن غوريون, أورشليم القدس, 91950
טלפון هاتف: 02-6753407, פקס فاكس: 02-5669855 דוא"ל البريد الإلكتروني: VadatB@knesset.gov.il

אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il